

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 73230041000108176798 _

Дата « 20 » октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«02» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

433778, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Гагарина, д. 34
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 186

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: *Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №3 р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, ИНН 7308003536, ОГРН 1027300872280, чрезвычайно высокий риск.*

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

433769, Ульяновская область, Кузоватовский район, рабочий поселок Кузоватово, Школьная ул., д. 39

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 30 » октября 2023 г. с 09 часов 00 минут

по « 30 » октября 2023 г. по 11 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть):

с « 30 » октября 2023 г.

по « 02 » ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе Ереминым Юрием Павловичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: медицинский статистик филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Кузоватовском районе» Захарова А.Н.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Кузоватовском районе» Аккредитованный в Национальной системе аккредитации ИЛ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе», RA.RU.21HO25 от 01.02.2019, адрес местонахождения Ульяновская область, Кузоватовский район р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 20

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №3 р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области Матулина Елена Вячеславовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр помещений – 30.10.2023 г.

2) отбор проб – 30.10.2023 г.

3) испытание – с 30.10.2023 г. по 02.11.2023

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- нарушение п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл.3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" — вода отобранная в ходе профилактического визита с крана холодного водоснабжения, имеет отклонения по микробиологическим показателям, количество обобщенных колиформных бактерий составляет 8КОЕ/100 куб.см, при норме - не допускается (протокол исследований № 51400 от 02.11.2023 г.).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 30.10.2023 г., протокол отбора проб воды, пищевой продукции от 30.10.2023 г., протокол лабораторных исследований № 51400 от 02.11.2023 г., предписание об устранении нарушений обязательных требований № 332/ПВ от 02.11.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области в
Кузоватовском районе
Еремин
Ю.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 332/ПВ р.п.Кузоватово, ул.Октябрьская, д. 9 « 02 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ульяновской области в Кузоватовском районе Ереминым Юрием Павловичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №3
р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, ИНН 7308003536, ОГРН
1027300872280) по месту осуществления деятельности: 433769, Ульяновская
область, Кузоватовский район, рабочий поселок Кузоватово, Школьная ул., д.39

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- нарушение **п.2.6.2. СП 2.4.3648-20** "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **табл.3.5. СанПиН 1.2.3685-21** "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" — вода отобранная в ходе профилактического визита с крана холодного водоснабжения, имеет отклонения по микробиологическим показателям, количество обобщенных колиформных бактерий составляет 8КОЕ/100 куб.см, при норме - не допускается (протокол исследований № 51400 от 02.11.2023 г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с **п.2.6.2. СП 2.4.3648-20** "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **табл.3.5.**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" обеспечить безопасность используемой в образовательной организации питьевой воды по микробиологическим показателям.

Срок устранения – 30.12.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа №3 р.п.Кузоватово
Кузоватовского района Ульяновской области(ИНН 7308003536, ОГРН
1027300872280,433769, Ульяновская область, Кузоватовский район, рабочий поселок
Кузоватово, Школьная ул., д.39).

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, ул.Октябрьская, д. 9, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 30.12.2023 г.**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в
Кузоватовском районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Еремин Ю.П.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
